

Приложение № 2  
к Методическим рекомендациям,  
утвержденным распоряжением Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
для формирования электронного паспорта объекта

**Наименование организации** (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.

ГБДОУ 22	ОГРН
----------	------

(полное и сокращенное наименование организации)

**Вид деятельности организации** (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1.образовательная	ОКВЭД основной
2. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

**Форма собственности** | государственная

(указывается форма собственности по ОКФС)

<b>Организационно-правовая форма</b>	Государственное Бюджетное Учреждение субъектов РФ	ОКОПФ
--------------------------------------	--	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

**Должность, Ф.И.О. руководителя организации** | заведующий | Кравцова Алеся Владимировна

**Телефон, факс руководителя организации** | Тел.3563852 | Факс3563852

**Е-mail организации**

<b>Юридический адрес организации</b>	199226 (индекс)	Наличная дом 36, корпус8 литера «А» (почтовый адрес)
--------------------------------------	--------------------	---

<b>Фактический адрес организации</b>	199226 (индекс)	Наличная дом 36,корпус 8 литера «А» (почтовый адрес)
--------------------------------------	--------------------	---

**Наименование владельца объекта, в котором находится организация** | ОГРН

Комитет по образованию и Администрация Василеостровского района

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

**Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация** |

(индекс)

(почтовый адрес)

**Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация**

Тел. | Факс | Е-mail vas dou022@mail.ru

**Наименование вышестоящей организации** | ОГРН

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

**Юридический адрес вышестоящей организации** | 190000 | Санкт-Петербург пер.

(индекс)

Антоненко ,дом 8, литера А

(почтовый адрес)

**Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | Воробьева Жанна

**Председатель комитета по образованию** | Владимировна

**Телефон, факс вышестоящей организации** | Тел.88125761801 | Факс88125763495

**Е-mail вышестоящей организации**

## Титульный лист, часть II

<b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга.												
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	Наличная, дом36, корпус 8 литера «А»												
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)	1792,4 кв.м												
<b>Кадастровый номер объекта</b>	7	8	:	0	6	0	0	0	2	2	0	4	1
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	дети												
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	нет												
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	нет												

## АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Подходы к объекту, пути движения. Остановка общественного транспорта: улица «Мичманская»</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	0						
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1.5	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	

		1	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.4.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	7%	не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	9%	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,012	не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п. 4.1.11	
		1	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	0,0015	не более 0,015	п.4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м		не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	отсутствие
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м		не менее 0,05		отсутствие
					Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м		0,5		отсутствие
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	отсутствие
		1	0	0	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Да		п.4.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.1	отсутствие
					При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание	наличие	нет		п.4.1.5	отсутствие

					или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»					
					Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м		не менее 0,8	п.4.1.10	отсутствие
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0.06	не менее 0,05	п.4.1.9	
		1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0.025	не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	отсутствие
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы				Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	отсутствие
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		не менее 1.6		отсутствие
<b>2. Входной узел: ГБДОУ 22 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

	средства)									
2.1	Наружные лестницы				Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,35-0,4	п. 4.1.12	отсутствие
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы				Уклон пандуса «К»	%		Не более 5 (1:20)	п. 4.1.14	отсутствие
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)				Ширина пандуса	м		1.0	Рис. Д9 «пандусы»	отсутствие
					Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%		Не более 5 (1:20)	5.2.13	отсутствие
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 5.2.21	отсутствие
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м		Не менее 1,6		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные				«К»	наличие	нет		п. 4.1.14	отсутствие
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки	1	0	0						
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	

					Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.1.3	отсутствие
					Поперечный уклон	%		1-2	п. 5.1.3	отсутствие
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3	
		1	0	0	Высота площадки	м	0.020	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	2	$\geq 1,50$	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	1.8	$\geq 1,85$	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		$\geq 2,20$	п. 5.1.3	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		$\geq 2,20$	п.5.1.3	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	
					Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	1.5	Не менее 1,5	5.1.7.	
					Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина проветров их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	нет		п.5.1.7	отсутствие
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	1.3	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0.013	Не более 0,014		
		1	0	0	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»	наличие	да		п. 5.1.4	
		1	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	От 0,5	От 0,5 до 1,2	п. 5.1.4	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 5.5.1, п.5.1.6	отсутствует
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					

	средства)									
2.9	Вестибюли общественных зданий				Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м		Не менее 1,0	п. 5.1.8	отсутствие
<b>3. Пути движения внутри здания</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0.5	0,6	п.5.2.3	
		1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	0.5	0,6		
		1	0	0	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0.5	0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1.6	Не менее 1,5	п. 5.2.1	
		1	0		Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	0.9	не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1.4	не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К»	м	1.2	не менее 1,2	п.5.2.2	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м		не менее 0,05	п.5.2.7	отсутствие
					Высота ворса ковров «К», «О»	м		не более 0,013	п.5.2.8	отсутствие
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0.9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	



					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м		Не более 0,014	п. 5.2.4	отсутствие
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие			п. 5.4.1	отсутствие
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. П.5)					
3.4	Пандусы стационарные				Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9	отсутствие
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0.30	0,28 – 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0.15	0,13 – 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие		п.5.2.9	
		1	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0.86	0,85-0,92	п. 5.2.15	
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0.27	0,27-0,33		
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствие			
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0.04	0,04-0,06	п.5.2.16	
					Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,045	п.5.2.16	отсутствие
					Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м		не менее 0,06	п.5.2.16	отсутствие
					Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11	отсутствие
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1.35	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,05	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соответствие		п. 5.2.9	
					Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	отсутствие

					Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные				Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,8		отсутствие
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)				Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м		Не менее 1,5	п. 5.2.13, 5.2.1	отсутствие
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением				Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000	отсутствие
3.7	Подъемники мобильные				Подъемники мобильные «К»	наличие			п. 4.1.14	отсутствие
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты				Ширина кабины «К»	м		Не менее 1,7	п. 5.2.18	отсутствие
3.9	Эскалаторы				Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие			п.5.2.22	отсутствие
3.10	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		П.5.2.31	
<b>4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.1	Актовые и зрительные залы неспециализир	1	0	0	Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждениях для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»:	количество			П.7.2.4	

	ованных образовательных учреждений									
					50-150 мест	количество	5	3-5		
		0	0	0	151-300 мест	количество		5-7		
		0	0	0	301-500 мест	количество		7-10		
		0	0	0	501-800 мест	количество		10-15		
4.5.2	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных				Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест <b>К», «О», «С», «Г», «У»</b>	%		не менее 5	П.7.2.5	отсутствие
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.5.3	Учебные помещения общеобразовательных учреждений				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					отсутствие
4.5.4	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					отсутствие
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Кабина в общей уборной	1	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, <b>«К», «О», «С», «Г», «У»</b>	%	7%	не менее 7	п.5.3.2	
		1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с	м	0.5	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	

					унитазом шириной «К»					
		1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1.6	Не менее 1,65		
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	1.5	Не менее 1,8		
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0.7	Не менее 0,9		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет			
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6, п.5.5.7	
					Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
					Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
<b>7. Автостоянки</b>										
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
7.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания				Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%		Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п. 4.2.1	отсутствие
7.2	Многоуровневые автостоянки				Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в	Наличие	нет		4.2.5	отсутствие

					части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

89818906124

телефон

Заполнил Анкету:

Осипова О. В.

ФИО

(подпись)

«30» ноября 2016 г.

Согласовано:

телефон

Должность руководителя обследованного объекта

ФИО

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_г.

